



Fjärrvärme, bilaga 2

Tekniska bestämmelser

För anslutning till Tidaholms fjärrvärmenät skall kund erlägga anslutningsavgift. Anslutningsavgiften baseras på den totala effekt som finns dokumenterad på kundens växlare (märkdata).

I anslutningsavgiften ingår att leverantören bygger kulvertledning från huvudkulvert till avstängningsventil omedelbart innanför byggnadens vägg. Denna ventil räknas som leveransgräns. Leverans gräns kan även vara belägen utanför byggnadens vägg, då placerad i för ändamålet låda med lucka. Lägesbestämning av kulvert skall godkännas av båda parter. Kunden skall upplåta till ledningsrätt för egen och i förekommande fall även för servisledning till grannfastighet. Utrustning som kopplas till fjärrvärmenätet skall vara godkänd och installeras enligt Svensk Fjärrvärme "tekniska bestämmelser" och i samråd med fjärrvärmeleverantören.